





Megjegyzések:

- A melegvíz és hidegvíz vezetékek Rehau Rautitan flex 5 rétegű csővel vagy vele azonos paraméterekkel rendelkező csővel kell szerelni.
- A vezetékeket 13 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni. A fűtetlen terekben szabadon szerelt vezetékek 20 mm falvastagságú Armstrong Tubolit DG hőszigeteléssel kell ellátni.
- Az épületen belüli a földszinten vezetett szennyvíz vezetékek KA-PVC műanyag csőből az alaplemez alatt KG-PVC műanyag csőből készülnek.
- Az alaplemez alatt vezetett KG-PVC szennyvíz csöveket az építményhez történő közeli építés miatt védőcsővezéssel kell ellátni.
- Csaptelepek típusát kivitelezéskor építtetővel egyeztetni szükséges.
- Szennyvíz vezetékek lejtése nem jelölt helyeken 1%.
- A szaniterek csatlakozási mérete nem jelölt helyeken 16x2,0 műanyag cső.
- A szaniterek szennyvíz csatlakozási mérete nem jelölt helyeken DN40 KA-PVC cső.
- A szabadon szerelt csöveket 1,5 m távolságonként rögzíteni kell.
- A padlóban vezetett vízvezeték hálózat toldás nélkül szerelendő.
- A szabadon szerelt vízvezetékeket gipszkartonnal előtétfallal kell elburkolni.
- Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztmetszeit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással!
- A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
- A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.
- Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- A fal- és födémátütőrések védőcsővezettek!



Tervezett szennyvíz tározó akna  
Mérete: 3000x3000x2500  
Vízáró betonból külső vízáró szigetelőfóliával ellátva. Az aknafedél felé 10%-os lejtéssel kell kialakítani.  
Aknafedél mérete: 600x600

Megbízó: Pilisszentlászló Község Önkormányzata			Száma: <b>GVCS-04</b>
Cím: 2009 Pilisszentlászló Petőfi Sándor utca 2. 599 Hrsz.			
Tárgy: Egészségház szellőzés terv			Dátum: 2018. augusztus 15.  Méretarány: <b>M=1:50</b>
Rajz: Csatornázás függőleges csőterv			
Ellenőrző: Molnár Géza 	Kamarai szám: G-1 /13-3904		
Tervező: Fónay Péter 	Kamarai szám: G /13-6230		
Segéd tervező: Dávid András 