






Földszinti szociális helyiségek szellőzése



Emeleti szociális helyiségek szellőzése



- ① Vents Silenta S ventilátor
Csatlakozó átmérő: ø100
Levegő mennyiség: 80m³/h
Zajszint: 26dB(A)
- ② Vents túlnyomás kibocsátó zsalu
MV 100VJ
Csatlakozó átmérő: ø100
- ③ Vents Silenta S ventilátor
Csatlakozó átmérő: ø125
Levegő mennyiség: 150m³/h
Zajszint: 31dB(A)
- ④ Vents túlnyomás kibocsátó zsalu
MV 125VJ
Csatlakozó átmérő: ø125
- ⊕ Ventilátor
ø100 méretű spirálkorcolt légcsatorna

Megjegyzések:

- A legvegő helyiségek közti áramlása érdekében kerámia rácsokkal kell összekötni a helyiségeket.
- A légcsatornákat spirálkorcolt rozsdamentes acélcsövekből kell kialakítani!
- A homlokzati kivezetéseket 2,5m magasságban kell elhelyezni!
- A homlokzati kivezetéseknél rovarhálóval kell ellátni a légcsatornát.
- A légtechnikai idomok csatlakozását aluminium ragasztóval kell ellátni.
- A ventilátorok a villanykapcsolóról vezérelt, időkapcsolóval kell ellátni.
- Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek keresztjezeit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással!
- A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
- A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.
- Pontos méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Megbízó: Pilisszentlászló Község Önkormányzata			
Cím: 2009 Pilisszentlászló Petőfi Sándor utca 2. 599 Hrsz.			
Tárgy: Egészségház szellőzés terv	Száma: GL-01		
Rajz: Alaprajz részletek	Dátum: 2018. augusztus 15.		
Ellenőrző: Molnár Géza	Kamarai szám: G-1 /13-3904	Méretarány: M=1:50	
Tervező: Fónay Péter	Kamarai szám: G /13-6230		
Segéd tervező: Dávid András			